

前 言

为适应国际技术法规与技术标准通行规则，2016年以来，住房和城乡建设部陆续印发《深化“放管服”改革、加强事中事后监管的指导意见》等文件，提出政府制定强制性标准、社会团体制定自愿采用性标准的长远目标，明确了逐步用全文强制性工程建设规范取代现行标准中分散的强制性条文的改革任务，逐步形成由法律、行政法规、部门规章中的技术性规定与全文强制性工程建设规范构成的“技术法规”体系。

关于规范种类。强制性工程建设规范体系覆盖工程建设领域各类建设工程项目，分为工程项目通用规范（简称项目规范）和道用技术类规范（简称通用规范）两种类型。项目规范以工程建设项目的整体性、系统性和必要性为前提，对工程项目的布局、功能、性能和关键技术措施等五大要素为主要内容，规范以实现工程建设项目功能性能要求的各专业通用技术，以勘察、设计、施工、维修、养护等通用技术要求为容。在全文强制性工程建设规范体系中，项目规范为主干规范是对各类项目共性的、通用的专业性关键技术措施的

关于五大要素指标。强程建设规范中各项要素是保障基础设施建设水平提升的基本规定，是支撑城乡建设高质量发展规模要求主要规定了建设工程

项目建设水平或技术的水平的高低程度，体现建设工程项目的应用性，明确项目质量、安全、能、环保、宜居环境和可持续发展等方面应达到的基本水平。建设技术措施是实现建设项目功能、性能要求的基本技术规定，落实城乡建设安全、绿色、韧性、智慧、宜居、公平、有效发展目标的基本保障。

关于规范实施。强制性工程建设规范具有强制约束力，是保障人民生命财产安全、人、工程安全、生态环境安全、公众权益和公众利益，以及促进能源资源节约利用、满足经济社会管理等方面的控制性底线要求，工程建设项目勘察、设计、施工、验收、维修、养护、拆除等建设活动全过程中必须严格执行，其中，对于既有建筑改造项目（指不改变现有使用功能），当条件不具备执行现行规范确有困难时，应不低于原建造时的强制性工程建设规范——标准。与配套的推荐性工程建设标准是经过实践检验要求的成熟技术措施，一般情况下也应当执行。在满足强制性工程建设规范规定的项目功能、性能要求和关键技术措施的前提下，可合理选用相关团体标准、企业标准，使项目功能、性能要求优化或达到更高水平。推荐性工程建设标准、团体标准、企业标准要与强制性工程建设规范协调配套，各项技术要求不得低于强制性工程建设规范的相关技术水平。

强制性工程建设规范实施后，现行相关工程建设国家标准、行业标准和地方标准中不符合强制性工程建设规范规定的，不得低于强制性工程建设规范的规定。现行工程建设标准（包括强制性标准和推荐性标准）中有关规定与强制性工程建设规范的规定不一致的，以强制性工程建设规范的规定为准。

目 次

1 总则	1
2 无障碍通行设施	2
2.1 一般规定	2
2.2 无障礙通道	2
2.3 轮椅坡道	3
2.4 无障碍出入口	3
2.5 门	3
2.6 防撞门	5
2.7 楼梯	6
2.8 直跑楼梯	6
2.9 轮椅楼梯	6
2.10 宽度	7
2.11 高度	8
2.12 宽度	9
2.13 宽度	9
2.14 厕所	11
2.15 厕所	12
2.16 厕所	12
2.17 厕所	13
2.18 厕所	13
3 无障碍信息交流设施	15
4 无障碍设施施工验收和维护	17

1 总 则

1.0.1 为保障无障碍设施的建设和运行维护，依据国家相关法律法规，制定规范。

1.0.2 新建、改建和扩建的市政和建筑工程的无障碍设施的建设和运行维护必须执行本规范。

1.0.3 无障碍设施的建设和运行维护应遵循下列基本原则：

- 1 满足残疾人、老年人等有需求的人使用，消除他们在社会生活中的障碍；**
- 2 保证安全性和便利性，兼顾经济、绿色和美观；**
- 3 保证系统性及无障碍设施之间有效衔接；**
- 4 从设计、施工、验收、调试和运行维护等环节保障无障碍通行设施、无障碍服务设施和无障碍信息交流设施的安全、功能和性能；**
- 5 无障碍信息交流设施的建设与信息技术发展水平相适应；**
- 6 各级文物保护单位根据需要在不破坏文物的前提下进行无障碍设施建设。**

1.0.4 工程建设所采用的方法和措施是否符合本规范要求，由相关责任主体判定。其新颖性的技术方法和措施，应进行

2 无障碍通行设施

2.1 一般规定

2.1.1 城市开敞空间、建筑场院、建筑内部及其它通道应提供连贯的无障碍通行流线。

2.1.2 无障碍通行流线上的标识物、垃圾桶、座椅、灯柱、隔墙等设施均不应妨碍行动障碍者的通行。轮椅坡道、楼梯的墙或柱面上的物体，突面距地面高度小于2.00m时，其底面距地不应大于600mm。

无障碍通行流线在临近地面上的设施，必设应向设置安全警戒线。

2.1.4 无障碍通行设施的地面向应坚固、平整、无凸起、无凹陷。

2.2 无障碍通道

2.2.1 无障碍通道上有地面高差坡道。

2.2.2 无障碍通道的通行净宽不共场所的通行净宽不应小于1.80m。

2.2.3 无障碍通道上的门洞口应结算口等应设轮椅通道，通行净宽

2.2.4 无障碍通道上有井盖、箅子或直径不应大于13mm，条状孔洞应垂直于通行方向。

2.2.5 自动扶梯、楼梯的下部和其他室内外低矮空间可以进入时，应在净高不大于2.00m处采取安全防护措施。

缘石

的公

满足轮

子时，井

碍通道

时，应设置轮椅坡道或

应小于1.20m，人员密集

类检票口、

不应小

2.3 轮椅坡道

2.3.1 轮椅坡道的坡度和坡段提升高度应符合下列规定：

1 横向坡度不应大于 $1:50$ ，纵向坡度不应大于 $1:12$ ，当条件受限且坡段起止点的高度差不大于 150mm 时，纵向坡度不应

大于 750mm 。

2.3.2 轮椅坡道的通行净宽不应小于 1.20m 。

2.3.3 轮椅坡道的起点、终点和休息平台的通行净宽不应小于坡道的通行净宽，水平长度不应少于 1.50m ，且宜大于 1.50m ，并应占用此范围空间。

2.3.4 轮椅坡道的高度大于 300mm 且纵向坡度大于 $1:20$ 时，应在两侧设置扶手，坡道与休息平台的扶手应保持连贯。

2.3.5 设置扶手的轮椅坡道的临空侧应采取安全阻挡措施。

2.4 无障碍出入口

2.4.1 无障碍出入口应为下列3种出入口之一：

- 1 地面坡度不大于 $1:2$ 的平坡出入口；
- 2 同时设置台阶和轮椅坡道的出入口；
- 3 同时设置台阶和升降台的出入口。

2.4.2 除平坡出入口外，无障碍出入口的门扇应设置平台，在门完全开启的状态下，平台的净宽不应小于 1.50m ；无障碍出入口的上方应设置雨篷。

2.4.3 设置出入口闸机时，门扇开启后的通行净宽不应小于 900mm ，或供乘轮椅者通行的出入口，通行净宽不应小于 900mm 。

2.5 门

2.5.2 在无障碍通道上不应使用旋转门。

2.5.3 满足无障碍要求的门不应设挡块和门槛，门口有高差时，高度不应大于15mm，并应以斜面过渡，斜面的纵向坡度不应大于1:10。

2.5.4 满足无障碍要求的门应符合下列规定：
1 开启后的通行净宽不应小于800mm；

2 平开门的门扇外侧和里侧均应设置扶手，扶手应保证单手握拳操作，操作部分距地面高度应为0.85m~1.00m；

3 除防火门外，门开启所需力的度不应大于25N。

2.5.5 满足无障碍要求的自动门应符合下列规定：

1 开启后的通行净宽不应小于1.00m；

2 门关闭后，可操作部件的中心距地面高度应为0.85m~1.00m。

2.5.6 全玻璃门应符合下列规定：

1 应选用安全玻璃或采取防护措施，并应采取醒目的防撞提示措施；

2 开启扇左右两侧为玻璃隔断时，门应与玻璃隔断在视觉上显著区分开，玻璃隔断并应采取醒目的防撞提示措施；

3 防撞提示应横跨玻璃门或隔断，距地面高度应为0.85m~1.50m之间。

2.5.7 连续设置多道门时，两道门之间的距离除去门扇摆动的

2.5.8 满足无障碍要求的安装有闭门器的门，从闭门器最大受控角度到完全关闭前10°的闭门时间不应小于3s。

2.5.9 满足无障碍要求的双向开启的门应在可视高度部分安装观察窗，通视部分的下沿距地面高850mm，度不不大于

2.6 无障碍电梯和升降平台

2.6.1 无障碍电梯的候梯厅应符合下列规定：

- 1 电梯门前应设直径不小于 1.50m 的轮椅回转空间，公共建筑的候梯厅深度不应小于 1.80m；
- 2 呼叫按钮的中心距地面高度应为 0.85m~1.10m，且距内转角处侧墙距离不应小于 400mm，按钮应设置盲文标志；
- 3 呼叫按钮前应设置提示盲道；
- 4 应设置电梯运行显示装置机抵达音响。

2.6.2 无障碍电梯轿厢的规格应依据建筑类型和使用要求选用，满足乘轮椅者使用的最小轿厢规格，深度不应小于 1.40m，宽度不应小于 1.10m。同时满足乘轮椅者使用和容纳担架的轿厢，如采用宽轿厢，深度不应小于 1.15m，宽度不应小于 1.60m；如采用深轿厢，深度不应小于 2.10m，宽度不应小于 1.10m。
当电梯门开启后的通行净宽不应小于 1.10m 时，应设置障碍物检测装置，当障碍物检测装置报警时，电梯门应自动关闭，符合下列规定：

1 电梯门开启后的通行净宽不应小于 1.10m 时，电梯门开启后的通行净宽不应

小于 3s。

2 电梯门开启后，至少应设置 1 部无障碍电梯。

3 电梯门开启后，至少应设置 1 部无障碍电梯。

4 电梯门开启后，至少应设置 1 部无障碍电梯。

范第 2.6.1 条的有关规定；

2 应采用防止误入的安全防护措施；

3 传递安全防护装置。

2.7 楼梯和台阶

2.7.1 视觉障碍者主要使用的梯和台阶应符合下列规定：

- 1 距踏步起点和终点 250mm~300mm 处应设置提示盲道，提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应；
- 2 上行和下行的第一阶踏步应有颜色或材质上易于识别的区别；
- 3 不应采用无踢面和直角形突缘的踏步；
- 4 踏步防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面。

2.8 扶手

手

扶手的高度应为 850mm，大于向度应为 850mm，
m。

主要使用的楼梯、台阶和轮椅

延伸

主要使用的楼梯、台阶、轮椅

延伸

延伸长度不应小

形状和截面尺寸应易于抓握，
应小于 40mm。

色或亮度对比。

2.9 无障碍机动车停车位和上/落客区

2.9.1 应将通行方便一路线的停车位设为无障碍机动车停车位。

2.9.2 “无障碍机动车停车位二侧”，应设宽度不小于 1.20m 的轮

椅通道。轮椅通道与其所服务的停车位不应有高差，和人行通道有高差处应设置缘石坡道，且应与无障碍通道衔接。

2.9.3 无障碍机动车停车位地面坡度不应大于 $1:50$ 。

2.9.4 无障碍机动车停车位地面应设置停车线、轮椅通道线和无障碍标志，并应设置标识。

2.9.5 总停车数在100辆时应至少设置1个无障碍机动车停车位，100辆以上时应少于总停车数1%的无障碍机动车停车位；城市广场、公共绿地、城市道路等场所的停车位应设置不少于总停车数2%的无障碍机动车停车位。

2.9.6 无障碍小汽（客）车停车位应为 $2.40m \times 7.00m$ ，和人行通道有石坡道，且应与

高差处应设置缘石坡道衔接。

2.10 缘石坡道

2.10.1 各种路口、出入口和人行横道处，有高差时应设置缘石坡道。

2.10.2 缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差。

2.10.3 带无障碍设施的道路缘石 $250mm \sim 300mm$ 处应设置缘石坡道，其宽度应与缘石坡道的宽度相对应。

2.10.4 缘石坡道合下列规定：

1 全宽式单面的坡度不应大于 $1:20$ ；

2 单面带扶手的正面和侧面的坡度不应大于 $1:12$ 。

2.10.5 缘石合下列规定：

1 全宽的坡道宽度应与人行道宽度相同；

2 三面块石宽度至高差处 $300mm$ 及以下的坡道，

3 其他形式的缘石坡道的坡口宽度均不应小于 $1.50m$ 。

2.10.6 缘石坡道顶端处应留有过渡空间，过渡空间的宽度不应小于 $900mm$ 。

2.10.7 缘石坡道上应设置雨水箅子。设置阻车桩时，

阻车桩的净距不应大于 $900mm$ 。

2.11 盲道

- 2.11.1 导盲道的铺设应保证视觉障碍者安全行走和辨别方向。
- 2.11.2 盲道铺设应避开障碍物，任何设施不得占用盲道。
- 2.11.3 需要安全警示和提示处设置提示盲道，其长度应与需安全警示和提示的范围相对应。当高差的起止点或点变表等处，应设置提示盲道，其宽度不宜小于300mm，且不应小于行进盲道的宽度。
- 2.11.4 盲道应与相邻人行道铺面的颜色或材质形成差异。

住房城乡建设部
制图专用
图名：
图号：
比例尺：
日期：
审核人：
设计人：

3 无障碍服务设施

3.1 一般规定

- 3.1.1 通往无障碍服务设施的通道应为无障碍通道。
- 3.1.2 具有内部使用空间的无障碍服务设施的入口和室内空间应方便乘轮椅者进入和使用，内部应设轮椅回转空间，轮椅需要通行的区域通行净宽不应小于900mm。
- 3.1.3 具有内部使用空间的无障碍服务设施的入口和室内空间应能从外面识别。
- 3.1.4 具有内部使用空间的无障碍服务设施应设置易于识别和使用的视觉和听觉装置。
- 3.1.5 无障碍服务设施的地面应坚固、平整、防滑、不积水。
- 3.1.6 无障碍服务设施内供使用者操作的照明设备、设施的开关和调控面板应易于识别，距离高度应为0.85m~1.10m。
- 3.1.7 无障碍服务设施内安装部件应符合下列规定：

3.2.1 低位挂衣钩、低位毛巾架、低位搁物架距地面高度不应大于1.20m。

3.2.2 无障碍坐便器应符合下

1 于无障碍坐便器两侧应设

侧应设置可垂直或水平90°旋转的水平抓杆；另一侧应设置工形抓杆；

2 轮椅接近无障碍坐便器一侧设置的可垂直或水平90°旋转的水平安全抓杆距坐便器的上沿高度应为250mm~350mm，长度不应小于700mm；

3.2.3 低位挂衣钩、低位毛巾架、低位搁物架距地面高度不应大于1.20m。

3.2.4 列规定：

1 于无障碍坐便器两侧应设

侧应设置可垂直或水平90°旋转的水平抓杆；另一侧应设置工形抓杆；

2 轮椅接近无障碍坐便器一侧设置的可垂直或水平90°旋转的水平安全抓杆距坐便器的上沿高度应为250mm~350mm，长度不应小于700mm；

3 无障碍坐便器另一侧设置的 L 形安全抓杆，其水平部分距坐便器的上沿高度应为 250mm~350mm，~~水平部分长度不应小于 700mm~~；其竖向部分应设置在坐便器前端 150mm~250mm，竖向部分顶部距地面高度应为 1.40m~1.60m；

4 坐便器水箱控制装置应位于易触及的位置，应可启动操作或单手操作；

5 取纸器应设在坐便器的侧前方；

6 在坐便器附近应设置救助呼叫装置，并应满足坐在坐便器应符合下列规定：

3.1.9 无障碍小便规定：

1 小便器应大于 400mm；

2 应在小便器为 550mm 的水平安全抓杆，

~~距地面高度应为 900mm。~~ 便器上部设置支撑安全抓杆，

~~距地面高度应为 1.20m。~~

3.1.10 无障碍洗手盆应符合下列规定：

1 台面距地面高度不应大于 800mm，水嘴中心距侧墙不应小于 550mm，其下部应留出不小于宽 750mm、高 650mm、距地面高度 250mm 范围内进深不小于 450mm。其他部位净深不小于 700mm；

2 端距地面的高度不应大于 1.00m；

3 出水方式。

4 龙头或感应式自动

5 规定：

6 选用和使用：

7 淋浴间前应留于乘轮椅者：

8 窗户：
窗台应为 400mm~450mm；窗

5 控制淋浴的开关距地面高度不应大于 1.00m；应设置一个手持的喷头，其支架高度距地面高度不应大于 1.20m，淋浴软管长度不应小于 1.50m。

3.1.12 无障碍盆浴间应符合下列规定：

1 浴盆侧面应设不小于 1.500mm×800mm 的净空间，和浴盆平行的一边的长度不应小于 1.50m；

2 浴盆距地面高度不应大于 450mm；在浴盆一端设置方便进入和使用的坐台；

3 应沿浴盆长边和洗浴坐台旁设置安全抓杆。

3.1.13 无障碍厨房应符合下列规定：

1 厨房设施和电器应方便乘轮椅者靠近和使用。

2 操作台面距地面高度应

出不小于宽 750mm、高 650mm
深不小于 450mm、其他部分

宜全回；

3 水槽应与工作台底部的操作空间隔开。

3.2 公共卫生间（厕所）和无障碍厕所

3.2.1 满足无障碍要求的公共卫生间（厕所）应符合下列规定：

1 女卫生间（厕所）应设置无障碍厕位和无障碍洗手盆；

男卫生间（厕所）应设置无障碍厕位和无障碍洗手盆；

2 内部应留有直径不小于 1.50m 的轮椅回转空间。

3.2.2 无障碍厕位应符合下列规定：

厕位尺寸不应小于 1.00m×1.50m×1.50m；

2 如采用向内开门，应在开启后厕位内留有直径不小于 1.50m 的轮椅回转空间，并应采用门外可紧急开启的

3.2.3 无障碍厕所应符合下列规定：

- 1 位置应靠近公共卫生间（厕所），面积不应小于 4.00m^2 ，内部应留有直径不小于 1.50m 的轮椅回转空间；
- 2 内部应设置无障碍坐便器、无障碍洗手盆、多功能台、低位挂衣钩和救助呼叫装置；
- 3 应设置水平滑动式门或向外开启的平开门。

3.2.4 公共建筑中的男、女公共卫生间（厕所），每层应至少分别设置 1 个满足无障碍要求的公共卫生间（厕所），或在男、女公共卫生间（厕所）附近至少设置 1 个独立的无障碍厕所。

3.3 公共浴和更衣室

3.3.1 满足无障碍要求的公共浴应符合下列规定：

- 1 建筑内应设置至少 1 间无障碍浴间或分浴间和 1 个无障碍洗手盆；
- 2 无障碍沐浴间的短边宽度不应小于 1.50m ，沐浴间前应设一块不小于 $1500\text{mm} \times 800\text{mm}$ 的净空间，和淋浴间入口平行的一边的长度不应小于 1.50m ；
- 3 淋浴间入口应采用活动门帘。

3.3.2 无障碍更衣室应符合下列规定：

- 1 乘轮椅者使用的储物柜前，应设直径不小于 1.50m 的轮椅回转空间；
- 2 乘轮椅者使用的座椅的高度应为 $400\text{mm} \sim 450\text{mm}$ 。

3.4 无障碍客房和无障碍住房、居室

3.4.1 无障碍客房和无障碍住房

、居室应设于底层或无障碍电梯的最近位置，并应与无障碍设施连通，方便进出，内部应设轮椅回转空间。

、救助呼叫装置。

并符合下列规定：

- 1 应设轮椅回转空间；
- 2 内部应设置无障碍坐器、无障碍洗手盆、无障碍淋浴间或盆浴间、低位挂衣钩、低位巾架、低位搁物架和救助呼叫装置；
- 3 应设置水平滑动式门向外开启的平开门。
- 3.4.5 无障碍客房和无障碍房设置厨房时应为无障碍厨房。
- 3.4.6 乘轮椅者上下床用的侧通道宽度不应小于 1.20m。
- 3.4.7 窗户可开启扇的执手或启闭开关距地面高度应为 0.85m~1.00m，手动开关窗扇操作所需的力度不应大于 25N。
3.4.8 无障碍卫生间内应设置无障碍门铃，无障碍客房的门铃应同时满足听觉障碍者、视觉障碍者和言语障碍者使用。

3.5 轮椅席位

3.5.1 轮椅席位的观看视线不应受到遮挡，并不应遮挡他人视线。

3.5.2 轮椅席位应设置在便于疏散的位置，并不应设置在公共通道范围内。

3.5.3 轮椅席位区应通过无障碍通行设施与疏散出口、公共服务、卫生间、讲台等必要的功能空间和设施连接。

3.5.4 轮椅席位应符合下列规定：

1 每个轮椅席位的净尺寸深度不应小于 1.30m，宽度不应小于 800mm；

2 观众席为 100 座及以下时应至少设置 1 个轮椅席位；101 座~400 座时应至少设置 2 个轮椅席位；400 座以上时，每增加 200 个座位应至少增设 1 个轮椅席位；

3 在轮椅席位旁或邻近的

4 轮椅席位的地面坡度不

3.6 低

包括问询台、接待处、业务窗口、收银台、结算台、行李寄存台等。

3.6.2 当设置饮水机、自动取款机、自动售票机、自动贩卖机等时，每个区域的不同类型设施至少有1台为低位服务设施。

3.6.3 低位服务设施前应留有轮椅回转空间。

3.6.4 低位服务设施的上表面高度应不大于

850mm，台面的下部应留出不小于450mm，其后部分进深不小于250mm 的容膝容脚空间。



4 无障碍信息交流设施

- 4.0.1** 无障碍标识应纳入室内设计，清晰地指明无障碍设施的位置和使用方法。
- 4.0.2** 无障碍标志的安装位置和高度应保证从站立和座位的视觉角度都能够看见，并且不应被其他任何物品遮挡。
- 4.0.3** 无障碍设施处均应设置无障碍标识。
- 4.0.4** 对需要安全警示处，应同时提供包括视觉标识和听觉标识的警示标识。
- 4.0.5** 语音信息密集的公共服务场所应提供文字信息的辅助服务。
- 4.0.6** 在以视觉信息为主的公共服务中，应提供听觉信息的辅助服务。
- 4.0.7** 公共场所中的网络通信设备部件应符合下列规定：
- 1** 低位电话、低位个人自助终端和低位台面计算机应符合本规范第3.6.4条的有关规定；
 - 2** 每1组公用电话中，应至少设1部低位电话，听筒线长度不应小于600mm；应至少设1部电话具备免提对话、音量放大和助听耦合的功能；
 - 3** 每1组个人自助终端中，应至少设1部低位个人自助终端；应至少设1部具备视觉和听觉两种信息传递方式的个人自助终端；
 - 4** 供公众使用的计算机中，应至少提供1台低位台面计算机；应至少提供1台具备读屏软件和支持屏幕放大功能的计算机；应至少提供1台具备语音输入功能的计算机；支持可替换键盘的计算机不宜少于20%。
- 4.0.8 信息交流设施应符合下列规定：

- 1 应保证视觉障碍者的通行安全，且有利于辨别方向；
- 2 应在主要商业街、步行街和视觉障碍者集中区域周边道路的人行横道设置；
- 3 应结合人行横道信号灯统一设置；
- 4 应避免产生噪声污染；
- 5 应设置开关功能。

5 无障碍设施施工验收和维护

- 5.0.1** 工程竣工验收时，建设单位应组织对无障碍设施的系统性进行检查验收。
- 5.0.2** 工程验收时，应对无障碍设施的防滑措施、扶手和安全抓杆的受力性能进行验收。
- 5.0.3** 对竣工验收交付使用的无障碍设施应明确维护责任人。
- 5.0.4** 维护责任人应定期对无障碍设施进行检查，确保其符合安全性、功能性和系统性要求。
- 5.0.5** 对安全性、功能性或系统性存在隐患的无障碍设施，维护责任人应及时进行维护，保证其正常运行。
- 5.0.6** 涉及人身安全的无障碍设施，因突发事件引起功能缺损或防雨能力下降，维护责任人应采取应急维护措施。